

## Protokół Nr 306/2021

### Z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami – w budynku będącym własnością:

**Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5**  
**Kontrola dotyczy budynku użytku publicznego**  
**położonym w miejscowości Wronki ul. Polna 3 B**

Kontrola została przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Leszka Janickiego przy współudziale pracownika kominiarskiego.

**W oparciu o art. 62 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.**

- Kominy ponad dachem w stanie technicznym dobrym.
- Dojście do czyszczenia przewodów kominowych dogodne.
- Drożność przewodów kominowych do podłączeń prawidłowa.
- Czyszczenie przewodów kominowych odbywa się terminowo.
- Przewody kominowe nadają się do użytkowania.

**Zgodnie z art. 70 PRAWA BUDOWLANEGO wyżej wymienione braki i usterki podlegają usunięciu po przeprowadzonej kontroli.**

NASTĘPNA KONTROLA DO Listopad 2022

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze stron.

Protokolarne ustalenia przyjęto  
do wiadomości

Protokół sporządził przeprowadzający  
kontrolę:

MISTRZ KOMINIARSKI

*Leszek Janicki*

64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 3

tel. kom. 693 483 946

.....  
Podpis właściciela-zarządcy obiektu budowlanego

.....  
Podpis i pieczęć mistrza kominiarskiego